

Dotyczy: ogłoszenia nr 2021/BZP 00018768/01 z dnia 2021-03-17 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Decyzja WKZ, narzuca obowiązek nadzoru archeologicznego na zadaniu. Proszę o odpowiedź czy ten obowiązek ma spełnić Wykonawca, czy nadzór ten będzie zlecał Zamawiający?

Odpowiedź: Zlecenie nadzoru archeologicznego będzie po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2: Proszę o podanie parametrów oraz technologii wykonania „nawierzchni kauczukowej”.

Odpowiedź: Zastosowana powierzchnia kauczukowa musi spełniać wymagania normy PN EN 1177 (lub równoważne) dotyczące placów zabaw. Grubość nawierzchni uzależniona od wysokości swobodnego upadku. Minimalna grubość nawierzchni musi być dostosowana do wysokości upadku 1,5m. Wysokość swobodnego upadku 1,50 m, grubość nawierzchni syntetycznej 45 mm.

Pytanie nr 3: Czy dopuszcza się wykonanie nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych jako „nawierzchni kauczukowej”?

Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych. Nawierzchnia musi spełniać wymagania normy PN EN 1177 (lub równoważne).

Pytanie nr 4: Zadanie (przedmiar) przewiduje nasadzenie 6 szt drzew. Jakie drzewa i o jakich parametrach mają być posadzone?

Odpowiedź: Przewiduje się nasadzenie 6 szt. drzew – Klony o wysokości min. h = 2,0m z uformowaną koroną w kształcie kuli.