

**Dotyczy: nr ogłoszenia 92405-2015 z dnia 23.06.2015r.**

## **Budowa Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku**

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Czy dopuszczalne jest zastosowanie betonowych elementów prefabrykowanych do budowy niektórych elementów skateparku (murek zjazdowy, bank ramp, manual pady itp.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania betonowych elementów prefabrykowanych do budowy niektórych elementów, całość należy wykonać zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 2:** W projekcie przyjęto rozwiązanie systemowe dla płyty skateparku według którego zbrojenie ma stanowić siatka zgrzewana z prętów o średnicy 8 mm, czy można zastosować zornie rozproszone z włókien polipropylenowych o długości włókna 38mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbrojenia rozproszonego z włókien polipropylenowych o długości włókna 38mm, całość należy wykonać zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 3:** Czy dopuszczalne jest wykonanie stalowych elementów (krawędzi przeszkód, copingów) ze stali kwasoodpornej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wykonania stalowych elementów (krawędzi przeszkód, copingów) ze stali kwasoodpornej, całość należy wykonać zgodnie z projektem.

Burmistrz Głogówka

/-/

Andrzej Kałamarz