

Dotyczy: Wymiana źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.

Zamawiający informuje, że z uwagi na zapytania wykonawców, dopuszcza się zaofiarowanie kotła o mocy w przedziale 120 – 140 kW.

Burmistrz Głogówka

Piotr Bujak