

**Dotyczy: Iluminacja elewacji zamku w Głogówku**

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Proszę o sprecyzowanie na podstawie kart katalogowych; opraw, fundamentu oraz sposobu zamocowania naświetlacza (czyli konstrukcji, stojaka, słupa itp.) na konstrukcji. Jest to niezbędne do wyceny.

**Odpowiedź:** Oprawa typu naświetlacz specjalistyczny LED o mocy 54 W , IP 65 , barwa światła 3500K, ciepło-żółta. W miejsce projektowanych słupków oświetleniowych należy zastosować fundamenty umożliwiające montaż naświetlaczy na poziomie +0,0m tj. na poziomie gruntu. Mocowanie na prefabrykowanym fundamencie typu B-0A. Na fundamencie zamontować płytkę ocynkowaną - zabezpieczoną przed korozją, do której umocować naświetlacz. W załączeniu przykładowy fundament betonowy.

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

  
Dr. Piotr Białek

Gmina Głogówek  
Rynek 1; 48-250 Głogówek  
NIP 755-19-08-182  
REGON 531413350